



Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη

Τρίπολη 22 131

Τηλ: 2710 372141, 2710 372143

Φαξ: 2710 230005

Email: sofia@uop.gr

<http://uop.gr>

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη, 09/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 10604

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1η

για τον συνοπτικό διαγωνισμό : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ερώτηση 1^η

Το πιστοποιητικό ENEC (European Norms Electrical Certification), ισχύει ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Απάντηση

Ναι ισχύει μόνο για φωτιστικά σώματα και όχι για λαμπτήρες

Ερώτηση 2^η

Στην τεχνική περιγραφή των ειδών, ζητούνται κατ' ελάχιστον κάποια τεχνικά
χαρακτηριστικά. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η συγκεκριμένη απαίτηση έχει
εφαρμογή στα Lumen & στις μοίρες, για τα είδη με Α/Α 5-6-7.

Απάντηση

Ναι έχει εφαρμογή στα Lumen και στις μοίρες

Ερώτηση 3^η Σχετικά με το Α/Α 8, αν είναι αποδεκτός λαμπτήρας στα 22W, χωρίς καμία
μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία.

Απάντηση

Όχι δεν είναι δεκτός

Ερώτηση 4^η

Αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση ENEC. Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε για ποια υλικά ζητάτε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Απάντηση

Ίδια με την απάντηση στην ερώτηση 1

Ερώτηση 5^η

Θα καταθέσουμε στη φάση της συμμετοχής τις πιστοποιήσεις CE, ROHS και ENEC ή θα επιβεβαιώσουμε απλά ότι φέρουν τις ενδείξεις αυτές;

Απάντηση

Θα επιβεβαιώσετε ότι φέρουν τις ενδείξεις αυτές

Ερώτηση 6^η

Τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015 των εργοστασίων μπορούν να κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα;

Απάντηση

Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα

Ερώτηση 7^η

Θα μπορούσαν να διευκρινιστούν οι ώρες ζωής στα είδη 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Καθώς στην διακήρυξη αναγράφεται 300000h.

Απάντηση

Οι ώρες ζωής στα ανωτέρω είδη είναι 30000h

Ο Πρύτανης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής